

TABLEAU DE SYNTHESE DES DISTANCES D'EFFETS

[illegible]

Vitesse du Vent 5m/s

ELS : effets létaux significatifs (dose de 1800 [(kW/m²)/4/3].s)

PEL : premier effets létaux (dose de 1000 [(kW/m²)/4/3].s,

IRE : effets irréversibles (dose de 600 [(kW/m²)^{4/3}.s])


60 Bar			67.7 Bar			75 Bar			80 Bar			85 Bar			94 Bar			100 Bar			110 Bar			120 Bar			150 Bar		
DN	ELS	IRE	ELS	PEL	IRE	ELS	PEL	IRE	ELS	PEL	IRE	ELS	PEL	IRE	ELS	PEL	IRE	ELS	PEL	IRE	ELS	PEL	IRE	ELS	PEL	IRE	ELS	PEL	IRE
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
80	5	10	5	10	15	5	10	15	5	10	20	5	10	20	10	12	20	10	15	20	10	15	25	15	25	35			
100	10	15	10	15	20	15	20	25	10	15	25	10	15	25	10	20	25	15	20	30	15	20	30	15	25	35			
125	15	20	15	20	25	15	20	30	15	25	35	15	25	40	15	30	40	20	30	45	20	35	45	20	35	50			
150	20	30	20	30	35	20	30	45	20	35	50	25	35	50	25	40	55	25	40	55	30	45	60	30	45	65	30		
200	30	50	35	55	70	40	60	75	40	60	80	40	60	80	40	60	85	45	70	90	45	70	95	50	75	100			
250	45	70	50	75	100	55	80	105	55	85	110	60	85	115	65	90	120	65	95	125	70	100	135	85	120	155	200		
300	60	90	65	95	125	70	105	135	75	105	140	75	110	145	85	120	155	85	125	160	90	130	165	95	135	175	210	250	
350	75	110	85	120	155	90	130	165	95	130	170	95	135	175	105	145	185	110	150	195	115	160	205	115	160	205			
400	95	135	100	145	185	110	155	195	110	160	200	115	165	210	125	175	220	130	180	230	135	190	240	140	190	240			
450	110	155	120	165	205	130	180	225	135	185	235	140	190	240	150	205	255	155	210	265	160	225	280	165	225	280			
500	130	180	140	195	245	150	205	260	155	210	265	160	220	275	170	225	295	180	245	305	190	255	320	200	270	335			
550	150	205	160	220	275	170	235	290	175	240	300	185	250	310	195	265	330	205	275	340	215	290	360						
600	170	230	180	245	305	190	260	325	200	270	335	205	280	345	220	295	365	230	305	380	245	325	400						
650	190	255	200	270	340	215	290	360	225	300	370	230	310	385	245	330	405	255	340	420									
700	210	280	225	300	370	240	320	390	245	330	405	255	340	420	275	365	445	290	375	460									
750	230	305	245	330	405	260	350	425	270	360	440	280	375	455	300	395	485	310	410	500									
800	250	335	270	355	435	285	380	460	295	390	480	305	405	495	330	430	525	340	445	540									
900	295	390	275	315	415	335	440	535	350	455	550	360	470	570	385	500	605	400	520	625	420	545	655						
1000	340	445	340	365	475	385	505	605	400	520	625	415	540	650	445	570	685	460	590	710	485	625	745						
1050	360	470	390	540	590	610	535	645	430	555	665	445	575	690	470	610	725	490	630	750									
1100	385	500	605	640	715	440	565	680	455	590	705	475	610	725	505	645	770	520	670	795	550	705	835						
1200	430	560	670	740	820	495	635	755	510	655	780	530	680	805	565	720	850	585	745	880									

PLAN LOCAL D'URBANISME

Commune : LA FALAISE

Code INSEE : 78230

Date d'édition : 06/02/2015



Fond de plan - SCAN25 © IGN



- Canalisation de gaz haute pression en service
- Canalisation de gaz haute pression projetées
- Poste de coupure ou de sectionnement
- Poste de livraison client ou de distribution publique
- Poste de prédétente



GRTgaz
Direction des Opérations
Pôle Exploitation Val de Seine
Département Ouest
2 rue Pierre Timbaud
92238 GENNEVILLIERS